



Regulator ciepłowniczy

RVD260

dla dwóch obiegów grzewczych i c.w.u., z funkcją komunikacji

Wielofunkcyjny regulator ciepłowniczy do stosowania w instalacjach i węzłach ciepłowniczych, z możliwością komunikacji poprzez magistralę LPB i M-bus. Przeznaczony dla dwóch obiegów grzewczych i c.w.u. w układach przepływowych lub zasobnikowych.

14 zaprogramowanych typów instalacji. Napięcie zasilania 230 V AC.

Zastosowanie

- Typy instalacji:
 - autonomiczne grupy grzewcze z własnym systemem przygotowania c.w.u., z przyłączem do węzła miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - połączone instalacje składające się z szeregu grup grzewczych, każda z dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi i systemem przygotowania c.w.u., przeznaczone do węzłów ciepłych miejskiej sieci ciepłowniczej.
- Typy budynków:
budynki mieszkalne i użytkowe z własnym przyłączem do sieci ciepłowniczej oraz systemem przygotowania c.w.u.
- Rodzaje instalacji grzewczych:
wszystkie popularne instalacje grzewcze, takie jak ogrzewanie grzejnikowe, konwektorowe, podłogowe, sufitowe lub promiennikowe.
- Rodzaje instalacji przygotowania c.w.u.:
 - przygotowanie c.w.u. w zasobniku lub w układzie przepływowym,
 - wspólne lub osobne wymienniki ciepła dla ogrzewania i przygotowania c.w.u.,
 - przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem zanurzeniowej grzałki elektrycznej lub kolektora słonecznego.

Funkcje

Regulacja obiegu grzewczego

- Regulacja pogodowa temperatury zasilania (zależnie od temperatury zewnętrznej), zawór mieszający z siłownikiem 3-stawnym
- Regulacja pogodowa temperatury zasilania z wpływem temperatury w pomieszczeniu, zawór mieszający z siłownikiem 3-stawnym
- Regulacja temperatury zasilania w funkcji temperatury w pomieszczeniu, zawór mieszający z siłownikiem 3-stawnym
- Regulacja zasilania wspólnego zależnie od zapotrzebowania

Przygotowanie c.w.u.

- Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem zasobników z podgrzewaczem pojemnościowym, z zaworem mieszającym w obiegu wtórnym lub bez
- Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem zasobników ze stratyfikacją
- Bezpośrednie przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem wymiennika ciepła
- Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem zanurzeniowej grzałki elektrycznej lub kolektora słonecznego

Inne funkcje

- Zoptymalizowane podgrzewanie i szybkie obniżenie temperatury w pomieszczeniu
- Automatyczna granica ogrzewania (funkcja ECO)
- Ochrona przed zamarzaniem (dla budynku, instalacji i c.w.u.)
- Zegar roczny z automatycznym przełączaniem na czas letni / zimowy
- Niezależne programy czasowe dla ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.
- Ustawiane okresy ogrzewania
- Ograniczenie maksymalnego wzrostu temperatury zasilania i alarm zasilania
- Wejścia analogowe (0...10 V DC) i cyfrowe
- Wyjście PWM dla pomp z regulacją prędkości pracy
- Komunikacja z wykorzystaniem magistrali LPB (Local Process Bus) i M-bus
- Okresowe uruchamianie pomp i zaworów
- Ochrona przed wychłodzeniem przyłącza sieci w przypadku przepływowego układu przygotowania c.w.u., wykorzystująca równolegle podłączony wymiennik ciepła
- Detektor przepływu z ustawianą granicą obciążenia, zabezpieczeniem przed manipulacjami przez dzieci i adaptacją do pór roku
- Ograniczenie maksymalnej różnicy temperatur powrotu (funkcja DRT)
- Ograniczenie minimalnej wartości prędkości przepływu, w celu wyeliminowania przepływu pełzającego
- Test przekaźników i czujników
- Zdalne sterowanie z wykorzystaniem zadajnika pomieszczeniowego
- Funkcja uzupełniania zładu

Zestawienie typów

Opis	Dokumentacja w językach ...	Oznaczenie typu	Symbol magazynowy
Regulator ciepłowniczy do ogrzewania i c.w.u.	niemieckim, francuskim, angielskim, włoskim, duńskim, fińskim, szwedzkim	RVD260-A	S55370-C129
Regulator ciepłowniczy do ogrzewania i c.w.u.	polskim, czeskim, greckim, rosyjskim, bułgarskim, rumuńskim	RVD260-C	S55370-C130

Zamawianie

Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu **RVD260** oraz oznaczenie **-A** lub **-C** wymaganej wersji językowej instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

Przykład: **RVD260-A** dla wersji niemieckiej, francuskiej, itd...
RVD260-C dla wersji polskiej, czeskiej, itd...

Urządzenia współpracujące**Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe**

- Temperatura zasilania, powrotu i c.w.u.: wszystkie czujniki z elementem pomiarowym LG-Ni 1000, przykładowo:
 - Czujnik przylgowy QAD22
 - Czujnik zanurzeniowy QAE212... i QAP21.3
 - Czujnik kolektora słonecznego QAP21.2
- Temperatura w pomieszczeniu:
 - Zadajnik pomieszczeniowy (PPS) QAW50
 - Zadajniki pomieszczeniowe (PPS) QAW50.03 i QAW70 (obydwa adresowalne)
 - Czujnik pomieszczeniowy (PPS) QAA10

Jeśli w obydwu obiegach grzewczych wykorzystywany jest zadajnik pomieszczeniowy lub też czujnik pomieszczeniowy, jedno z 2 urządzeń musi być adresowalne. Oznacza to:

 - Pierwszym urządzeniem może być QAA10, QAW50, QAW50.03 lub QAW70
 - Drugim urządzeniem musi być QAW50.03 lub QAW70
- Temperatura zewnętrzna:
 - Czujnik zewnętrzny QAC22 (element pomiarowy LG-Ni1000)
 - Czujnik zewnętrzny QAC32 (element pomiarowy NTC 575)
- Ciśnienie: czujniki z sygnałem wyjściowym 0...10 V DC, np.
 - Czujnik ciśnienia QBE2002...

Siłowniki

Można stosować wszystkie siłowniki elektryczne i elektrohydrauliczne firmy Siemens, sterowane sygnałem 3-stawnym, z napięciem roboczym 24...230 V AC.

W przypadku zastosowań c.w.u., należy uwzględnić czasy przebiegu siłowników i stałe czasowe czujników. Szczegółowe informacje są dostępne w opisie technicznym.

Szczegółowe informacje, dotyczące siłowników i zaworów są dostępne w odpowiednich kartach katalogowych.

Dokumentacja produktu


<i>Rodzaj dokumentacji</i>	<i>Nr dokumentacji</i>	<i>Nr katalogowy</i>
Instrukcja obsługi (język niemiecki, angielski, francuski, włoski, duński, fiński, szwedzki)	B2515	74 319 0728 0
Instrukcja obsługi (język polski, czeski, grecki, rosyjski, bułgarski, rumuński)	B2515	74 319 0729 0
Instrukcja montażu (język niemiecki, francuski, angielski, włoski, duński, fiński, szwedzki)	G2515	74 319 0726 0
Instrukcja montażu (język polski, czeski, grecki, rosyjski, bułgarski, rumuński)	G2515	74 319 0727 0
Opis techniczny	P2515	
Deklaracja zgodności CE	T2513	
Deklaracja środowiskowa	E2513	

Opis techniczny


Działanie	Regulator RVD260 umożliwia konfigurację 14 różnych typów instalacji grzewczych, stanowiących kombinację obiegów ogrzewania i systemów c.w.u. Przy uruchamianiu regulatora należy wybrać odpowiedni typ instalacji. Zostaną wtedy automatycznie uaktywnione wszystkie wymagane funkcje, nastawy i wskazania. Parametry niewykorzystywane w danym typie instalacji nie będą pokazywane
Uwaga	Funkcje opcjonalne należy konfigurować jako takie.

Instalacje typu 1 - x


1 - 0




1 - 3




1 - 4






1 - 8



1 - 9






4 - 9

Tryby pracy	Auto  Praca automatyczna Automatyczne ogrzewanie zgodnie z programem czasowym, aktywna funkcja ECO i zadajnik pomieszczeniowy.  Praca ciągła Ogrzewanie bez programu czasowego, wartość zadana temperatury ustawiana za pomocą pokrętła.  Czuwanie Ogrzewanie wyłączone, aktywna ochrona przed zamarzaniem.  Automatyczne przygotowanie c.w.u.  Praca ręczna Brak regulacji; pracują pompy cyrkulacyjne.
Uwagi	• Ochrona przed zamarzaniem jest zapewniona we wszystkich trybach pracy • Tryb pracy obiegu grzewczego nie ma wpływu na przygotowanie c.w.u.
Sterowanie obiegiem grzewczym	Regulator RVD260 umożliwia regulację następujących typów obiegów grzewczych: • 2 obiegi grzewcze z pompą, zasilane z niezależnych wymienników ciepła • 2 mieszające obiegi grzewcze, zasilane ze wspólnego wymiennika ciepła • 1 pompa i 1 mieszający obieg grzewczy, zasilane ze wspólnego wymiennika ciepła
Zmienne kompensacyjne	W instalacjach z regulacją pogodową, jako zmienna kompensacyjna wykorzystywana jest złożona temperatura zewnętrzna. Jest ona obliczana (przez regulator) na podstawie rzeczywistej i tłumionej temperatury zewnętrznej. Istnieje możliwość ustawienia stałej czasowej budynku.
Wartości zadane	Można nastawić wartości zadane dla nominalnej temperatury w pomieszczeniu, obniżonej temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury w pomieszczeniu w funkcji dla ochrony przed zamarzaniem.
Generowanie wartości zadanej temperatury zasilania	Ustawiona wartość zadana temperatury zasilania jest generowana w następujący sposób: • Dla regulacji pogodowej: wartość zadana temperatury zasilania jest ciągle wyliczana w funkcji temperatury zewnętrznej, zgodnie z krzywą grzewczą. • Dla regulacji pogodowej z wpływem temperatury w pomieszczeniu: wartość zadana temperatury zasilania jest wyliczana w funkcji temperatury zewnętrznej i, dodatkowo, w funkcji odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej • Dla regulacji zależnej od temperatury w pomieszczeniu: wartość zadana temperatury zasilania jest wyliczana w funkcji odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej Można ustawić ograniczenie maksymalnej prędkości wzrostu wartości zadanej temperatury zasilania. Dostępny jest również alarm zasilania; można ustawić długość przedziału czasowego, przez jaki dopuszcza się pozostawanie temperatury zasilania poza zdefiniowanym zakresem wartości zadanej. Kiedy czas ten zostanie przekroczony, generowany jest komunikat błędu.
Regulacja obiegu grzewczego	Wielkością regulowaną dla obiegu ogrzewania jest temperatura zasilania strony wtórnej. We wszystkich typach instalacji jest ona regulowana zaworem przelotowym na powrocie po stronie pierwotnej, w funkcji całkowitego zapotrzebowania instalacji na ciepło (obiegi grzewcze i przygotowanie c.w.u.).
Ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu	• Obieg pierwotny: Zawór w obiegu pierwotnym zaczyna się zamykać, kiedy zostanie przekroczona wartość graniczna. Charakterystyka przebiega jako stała lub liniowa, w zależności od temperatury zewnętrznej.

- Obieg wtórny: Zawór w obiegu wtórnym zaczyna się zamykać, kiedy zostanie przekroczona wartość graniczna. Należy ustawić wartość różnicy w stosunku do wartości granicznej w obiegu pierwotnym.

Krzywa grzewcza



Optymalizacja

Regulacja jest optymalizowana; włączenie, podgrzewanie i wyłączenie są regulowane w taki sposób, aby w trakcie okresów przebywania ludzi w pomieszczeniach była zawsze utrzymywana żądana temperatura.

Na zakończenie każdego okresu przebywania ludzi w pomieszczeniach, ogrzewanie zostaje wyłączone (pompa cyrkulacyjna), aż do chwili osiągnięcia wartości zadanej temperatury dla okresu braku obecności ludzi (funkcja szybkiego obniżenia temperatury – można ją wyłączyć).

Można ustawić maksymalne wartości graniczne dla czasu podgrzewania oraz dla wczesnego wyłączenia.

Funkcje optymalizacji można wyłączyć.

Automatyczna funkcja ECO

W przypadku wykorzystania automatycznej funkcji ECO, ogrzewanie sterowane jest zależnie od zapotrzebowania. Ogrzewanie będzie wyłączone, jeśli pozwolą na to zmiany temperatury zewnętrznej. Uwzględniana jest rzeczywista, tłumiona i złożona temperatura zewnętrzna, jak również ustawiona granica ogrzewania.

Automatyczna funkcja ECO wymaga stosowania czujnika temperatury zewnętrznej. W razie potrzeby, funkcję tą można wyłączyć.

Ograniczenie maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania

Obydwa ograniczenia realizowane są na podstawie krzywej grzewczej. Jeśli zostanie osiągnięta wartość graniczna, to krzywa grzewcza przyjmuje wartość stałą. Aktywne ograniczenia są wyświetlane na wyświetlaczu.

Obydwa ograniczenia można wyłączyć.

Funkcja DRT

Można ustawić ograniczenie maksymalnej różnicy pomiędzy temperaturą powrotu po stronie pierwotnej i po stronie wtórnej.

Okresowe uruchamianie pomp i zaworów

Okresowe uruchomienie wszystkich pomp i zaworów ma zapobiec ich zablokowaniu się. Okresowe uruchamianie realizowane jest raz na tydzień i trwa 30 sekund.

Test przekaźników i czujników

W celu ułatwienia uruchomienia i wykrywania usterek, regulator pozwala na przeprowadzenie następujących testów:

- Test przekaźników: każdy z przekaźników może zostać ręcznie zasilony
- Test czujników: można odczytać wartości z każdego z czujników
- Test wartości zadanych: można odczytać każdą aktualną wartość zadaną

Podwyższenie obniżonej temperatury w pomieszczeniu	Wartość zadana obniżonej temperatury w pomieszczeniu może być podnoszona w przypadku obniżenia się temperatury zewnętrznej. Wzrost ten jest ustawiany. W razie potrzeby, funkcję tą można wyłączyć.
Ochrona budynku przed zamarzaniem	Ochrona budynku przed zamarzaniem zapewnia utrzymanie minimalnej ustawionej temperatury w pomieszczeniu. Funkcji tej nie można wyłączyć.
Ochrona instalacji przed zamarzaniem	Ochrona instalacji przed zamarzaniem zabezpiecza instalację grzewczą przed zamarznięciem i polega na uruchamianiu pomp obiegów grzewczych. Funkcja ta może być realizowana z czujnikiem temperatury zewnętrznej lub bez: • Z czujnikiem temperatury zewnętrznej: Temperatura zewnętrzna $\leq 1,5^{\circ}\text{C}$: pompy obiegów grzewczych są włączane na 10 minut, co 6 godzin. Temperatura zewnętrzna $\leq -5^{\circ}\text{C}$: pompy obiegów grzewczych pracują ciągle. • Bez czujnika temperatury zewnętrznej: Temperatura zasilania $\leq 10^{\circ}\text{C}$: pompy obiegów grzewczych są włączane na 10 minut, co 6 godzin. Temperatura zasilania $\leq 5^{\circ}\text{C}$: pompy obiegów grzewczych pracują ciągle. W razie potrzeby, funkcję tą można wyłączyć.
Wejścia sygnałowe	• Wejścia analogowe do wyświetlania i przesyłania sygnałów 0...10 V DC lub też dla sygnałów zapotrzebowania na ciepło 0...10 V DC • Wejścia cyfrowe dla sygnałów impulsowych lub też sygnałów z detektora przepływu lub miernika ciepła, wykorzystywane do określania zapotrzebowania na ciepło lub alarmów
Zapobieganie przepływowi pełzającemu	Ograniczenie minimalnej wartości przepływu ma na celu uniknięcie przepływu pełzającego. Funkcja ta może dotyczyć zarówno obiegu grzewczego, jak i wspólnego powrotu po stronie pierwotnej. Ograniczenie jest realizowane przez dodatkowy przełącznik zamontowany w siłowniku.
Funkcja uzupełniania zładu	Regulator RVD260 obsługuje funkcję uzupełniania zładu, w celu utrzymania ciśnienia w obiegu wtórnym instalacji. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej poziomu minimalnego, woda z obiegu pierwotnego lub z oddzielnego zbiornika jest wykorzystywana do uzupełniania zładu w obiegu wtórnym instalacji, w celu zwiększenia ciśnienia.
Okres ogrzewania	Poza programowanymi okresami ogrzewania, obydwa obiegi grzewcze są wyłączone. Na wyświetlaczu jest wtedy wyświetlany komunikat ECO. Wyłączenie jest realizowane niezależnie od automatycznej funkcji ECO oraz funkcji przełączania na czas letni / czas zimowy. Zostaje utrzymane działanie funkcji ochrony przed zamarzaniem budynku oraz funkcji ochrony przed zamarzaniem instalacji. Funkcja ta nie ma wpływu na przygotowanie c.w.u.
Przygotowanie c.w.u.	Regulator RVD260 umożliwia sterowanie przygotowaniem c.w.u. w następujących typach instalacji i rodzajach systemów c.w.u.: • Zasobnik ze stratyfikacją, z pompą ładującą i dwoma czujnikami • Zasobnik z podgrzewaczem pojemnościowym, z pompą obiegu pośredniego i dwoma czujnikami, z lub też bez zaworu mieszającego w obiegu c.w.u. • Bezpośrednio z własnego wymiennika ciepła systemu Ciepło dla obiegu c.w.u. jest dostarczane przez własny wymiennik ciepła systemu lub też przez wspólne zasilanie (obiegów grzewczych i obiegu c.w.u.).

Nastawy	Można ustawiać następujące parametry: wartość zadana nominalna i obniżona, maksymalna wartość zadana, podwyższenie wartości zadanej i histereza przełączania, czas wybiegu pompy ładującej oraz maksymalny czas trwania ładowania.
Ochrona przed zamarzaniem c.w.u.	Zapewniana jest zawsze minimalna temperatura c.w.u., wynosząca 5°C.
Ręczne ładowanie	- Niezależnie od programu czasowego oraz warunków temperaturowych - W trakcie ochrony obiegu grzewczego
Ograniczenie	Można ustawić ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu obiegu pierwotnego. Ustawiona wartość ograniczenia jest niezależna od regulacji obiegu grzewczego.
Uruchomienie	Można ustawić sposób uruchamiania pompy cyrkulacyjnej i ładowania c.w.u.: - Zawsze (24 godziny na dobę) - Zgodnie z własnym programem czasowym c.w.u. - Podczas okresów ogrzewania, ustawionych w programie obiegu grzewczego regulatora (przygotowanie c.w.u. z wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego uruchomienia w danym dniu)
Priorytet	Można wybrać działanie obiegu grzewczego podczas ładowania c.w.u.: - Bezwzględny: pompy obiegu grzewczego są wyłączone lub też zawór mieszający całkowicie zamknięty, a pompy obiegu grzewczego włączone - Adaptacyjny: pompy obiegu grzewczego pozostają włączone tak długo, jak długo dostępna jest wystarczająca ilość ciepła. Utrzymywana jest wartość zadana c.w.u. lub maksymalna wartość zadana - Równoległy: bez priorytetu; obiegi grzewcze pozostają załączone. Utrzymywana jest wartość zadana temperatury c.w.u. lub maksymalna wartość zadana
Ochrona przed wychłodzeniem	W układach przepływowych, strony pierwotne wymienników ciepła są okresowo podgrzewane.
Detektor przepływu	W celu zwiększenia jakości regulacji wymiennika ciepła, z ustawianą granicą obciążenia, funkcją dostosowywania do pory roku, z zabezpieczeniem przed manipulacją przez dzieci (detektor przepływu zapobiega zbyt częstemu reagowaniu układu regulacji).
Ładowanie wymuszone	Ładowanie c.w.u. odbywa się codziennie przy pierwszym uruchomieniu c.w.u. (lub o północy w programie 24-godzinowym). Odbywa się to także wtedy, kiedy aktualna wartość mieści się w zakresie histerezy przełączania.
Funkcja legionella	Podgrzewanie c.w.u. jest realizowane w określonych odstępach czasu, w celu zapewnienia ochrony przed występowaniem bakterii Legionella.
Zanurzeniowa grzałka elektrycznej i kolektor słoneczny	W przypadku instalacji z zasobnikami c.w.u., które zawierają zanurzeniową grzałkę elektryczną lub kolektor słoneczny, można ustawiać parametry 2 wielofunkcyjnych przekładników.
Uwaga	Dostępność w/w funkcji zależy od typu przygotowania c.w.u.
Funkcje dodatkowe	
Programy czasowe	Aby zapewnić automatyczną pracę instalacji grzewczej, regulator RVD260 wyposażony jest w tygodniowy program z trzema ustawianymi okresami ogrzewania na każdy dzień. Dostępny jest również drugi program tygodniowy, odpowiedzialny za uruchamianie ładowania c.w.u.

Wykorzystując 365-dniowy zegar z automatycznym przełączaniem czasu letniego/czasu zimowego można zaprogramować maksymalnie 8 okresów wakacyjnych. W trakcie okresów wakacyjnych:

- Regulacja obiegu grzewczego jest realizowana w trybie ochrony i nie jest realizowane przygotowanie c.w.u.

Zdalne sterowanie za pomocą zadajników pomieszczeniowych

- Zadajnik pomieszczeniowy QAW50: przełączanie trybów pracy, ustawianie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu i korekta temperatury w pomieszczeniu
- Zadajnik pomieszczeniowy QAW70: zmiana wartości zadanych, programu ogrzewania i wprowadzanie okresów wakacyjnych
- Można zastosować 1 zadajnik pomieszczeniowy w każdym obiegu grzewczym

Wyjście PWM

Dostępne jest wyjście PWM (z modulacją szerokości impulsów), umożliwiające podłączenie pompy o regulowanej prędkości pracy.

Blokada impulsów siłowników

W celu zmniejszenia zużycia i uszkodzeń styków przekaźników, całkowity czas trwania impulsów otwarcia/zamknięcia przestanych siłownikowi jest ograniczany do pięciokrotności jego czasu przebiegu.

Komunikacja

- Poprzez magistralę LPB, np. przyporządkowanie c.w.u., przyporządkowanie urządzenie nadrzędne-urządzenie podrzędne dla programów czasowych, odczyt sygnału temperatury zewnętrznej
- Poprzez magistralę M-bus

Ręczne sterowanie

Tryb manualny umożliwia ręczne sterowanie ogrzewaniem. W takim wypadku przygotowanie c.w.u. pozostanie włączone, a przekaźniki będą sterowane w następujący sposób:


- Siłownik zaworu na powrocie po stronie pierwotnej: bez zasilania, ale może być sterowany ręcznie z regulatora
- Pozostałe siłowniki: całkowicie zamknięte, bez zasilania
- Pompy obiegów grzewczych: uruchomione
- Pompa kolektora uruchomiona, a zanurzeniowa grzałka elektryczna włączona

Budowa

Regulator

Regulator RVD260 składa się z podstawki i modułu regulatora. W module regulatora znajdują się układy elektroniczne, układ zasilający i 10 przekaźników, a także – z przodu regulatora – podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD oraz wszystkie elementy obsługowe. Regulator mocowany jest do podstawki za pomocą 2 śrub. Podstawka wyposażona jest również w zaciski połączeniowe.

Wyświetlacz i elementy obsługowe



- 1 Przyciski wyboru trybu pracy
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Przyciski do wyboru linii operacyjnych
- 4 Przycisk do włączania/wyłączania sterowania ręcznego
- 5 Przycisk do włączania/wyłączania przygotowania c.w.u.
- 6 Pokrętko nastawcze do ustawiania nominalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu dla 1. obiegu grzewczego
- 7 Przyciski do zmiany wartości
- 8 Przycisk do przełączania pomiędzy obiegami grzewczymi
- 9 Pokrętko nastawcze do ustawiania nominalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu dla 2. obiegu grzewczego

Obsługa

- Elementy obsługowe:
 - Pokrętko nastawcze do ustawiania nominalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu dla 1. obiegu grzewczego
 - Pokrętko nastawcze do ustawiania nominalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu dla 2. obiegu grzewczego
 - Przyciski wyboru trybu pracy
 - Przycisk sterowania ręcznego
 - Przycisk przygotowania c.w.u.
 - Przycisk do przełączania pomiędzy obiegami grzewczymi
- Wprowadzanie lub zmiana nastaw wszystkich pozostałych parametrów, aktywowanie opcjonalnych funkcji i odczyt rzeczywistych wartości dokonywane są w odpowiednich liniach operacyjnych. Każdemu parametrowi, wartości rzeczywistej lub funkcji przypisana jest linia operacyjna o określonym numerze. Do wyboru linii i do zmiany wartości parametrów wykorzystywane są dwie pary przycisków, (3) i (7). Instrukcję obsługi można umieścić wewnątrz pokrywy.

Uwagi

Techniczne

Instalacja elektryczna

- Przewody obwodów pomiarowych przenoszą niskie napięcia
- Przewody prowadzące do siłowników i pomp przenoszą napięcia 24...230 V AC
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych
- Przewody do czujników nie mogą być prowadzone równoległe z przewodami pod napięciem sieciowym, zasilającymi siłowniki, pompy itp... (II klasa bezpieczeństwa wg normy EN 60730)

Zawory grzejników

W systemach regulacji, wykorzystujących czujnik temperatury w pomieszczeniu, pomieszczenie odniesienia nie może być wyposażone w grzejniki z zaworami termostatycznymi; zawory ręczne muszą być zablokowane w położeniu całkowicie otwartym.

Funkcja uzupełniania zładu

Korzystając z funkcji uzupełniania zładu, należy przestrzegać lokalnych przepisów oraz przepisów operatora sieci ciepłowniczej.

Ochrona odgromowa

- Jeśli przewody magistral są układane również na zewnątrz budynków, urządzenia są wtedy narażone na elektryczne stany przejściowe, będące wynikiem wyładowań atmosferycznych i muszą być odpowiednio zabezpieczone
- Każdy przewód magistrali danych oraz urządzenia, które mają być chronione, wymagają dopasowanych do nich układów zabezpieczających
- Ochrona jest zapewniana tylko i wyłącznie, kiedy instalacja jest sprawna
- Szczegółowe informacje dotyczące montażu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej są dostępne w karcie katalogowej CE1N2034

Montaż

Sposoby montażu

- Na ścianie (na ścianie, w szafie sterowniczej, itp...)
- Montaż na szynie montażowej
- Montaż wpuszczany (na drzwiach szafy, na pulpicie sterowniczym, itp.)

Miejsce montażu

Odpowiednimi miejscami montażu są pulpit sterowniczy, szafy sterownicze, węzły kompaktowe lub też pomieszczenia techniczne. Niedopuszczalny jest montaż w miejscach mokrych lub wilgotnych.

Podłączenia

Wszystkie zaciski połączeniowe układów niskonapięciowych (czujniki i magistrala zadajników pomieszczeniowych) znajdują się na górze obudowy. Zaciski napięć zasilania (siłowniki i pompy) znajdują się na dole obudowy.

Uruchomienie

- Wybór typu instalacji
- Ustawienia można zablokować programowo, całkowicie lub też tylko częściowo. Można również zablokować sprzętowo parametry sieci ciepłowniczej.
- Regulator dostarczany jest z kompletną instrukcją montażu i uruchomienia
- W zadajniku pomieszczeniowym drugiego obiegu grzewczego należy ustawić adres „Address 2”

Utylizacja



W oparciu o przepisy dotyczące utylizacji, regulatory RVD250 muszą być utylizowane jako zużyty sprzęt elektroniczny, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) i nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów. Utylizacja urządzenia musi zostać przeprowadzona z wykorzystaniem właściwych kanałów. Należy przestrzegać lokalnych, aktualnie obowiązujących przepisów.


Jeśli regulatory RVD260 są stosowane wraz z urządzeniami innych producentów, za ich prawidłową pracę odpowiada użytkownik. W takim przypadku firma Siemens nie ponosi żadnej odpowiedzialności za serwisowanie i zobowiązania gwarancyjne.

Dane techniczne


Zasilanie	Napięcie zasilania	230 V (+10 / -15%) AC
	Napięcie nominalne	230 V AC
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór mocy (bez zewnętrznych obciążeń)	Maks. 6 VA
	Zabezpieczenie linii zasilającej	10 A
Wejścia		
Wejścia czujników (B...)	Czujniki	Patrz punkt „Urządzenia współpracujące”
Wejście dwustanowe (H5)	Napięcie przy rozwartym styku	12 V DC
	Prąd przy zwartym styku	3 mA DC
	Rezystancja styku	$R \leq 80 \Omega$
Wejścia analogowe (U...)	Zakres roboczy	0...10 V DC
	Rezystancja wejściowa	$R > 100 \text{ k}\Omega$
Wyjścia		
Wyjścia przekaźnikowe	Napięcie	24...230 V AC
	Prąd Y1, Y2, Q1, Q2, Q3, K6, Y7/Q4, Y8/K7	0,02...1(1) AC A
	Prąd Y5, Y6	0,02...2(2) A AC
	Prąd załączenia	Maks. 10 A, maks. 1 s
	Maksymalna obciążalność przy sterowaniu zaworem mieszającym	Maks. 15 VA
Wyjście PWM	Napięcie stanu jałowego	12 V
	Rezystancja wewnętrzna	1220 Ω
	Częstotliwość	2400 Hz
Interfejsy		
LPB	Połączenie	2-przewodowe (przewody nie są zamienne)
	Współczynnik obciążalności magistrali (E) ³	
M-bus	Połączenie	2-przewodowe (przewody są zamienne)
PPS	Połączenie (zadajnik pomieszczeniowy lub czujnik pomieszczeniowy)	2-przewodowe (przewody są zamienne)
Dopuszczalne długości przewodów		
Dla wszystkich czujników		
	Przewód miedziany, $\varnothing 0,6 \text{ mm}$	20 m
	Przewód miedziany $1,0 \text{ mm}^2$	80 m
	Przewód miedziany $1,5 \text{ mm}^2$	120 m
Dla zadajników pomieszczeniowych (PPS)		
	Przewód miedziany $0,25 \text{ mm}^2$	25 m
	Przewód miedziany od 0., mm^2	50 m
Połączenia elektryczne		
	Zaciski śrubowe	dla przewodów o przekroju do $2,5 \text{ mm}^2$

Podtrzymanie	Podtrzymanie zegara regulatora	12 h		
Normy i dyrektywy	Zgodność 			
	Dyrektywa EMC	2004/108/EG		
	Odporność i emisje	EN 60730-1 (do stosowania w środowiskach przemysłowych i mieszkalnych)		
	Dyrektywa niskonapięciowa	2006/95/EG		
	Bezpieczeństwo elektryczne	EN 60730-1 / EN 60730-2-9		
	Zgodność  C-tick	AS/NSZ 61000-6-3		
Klasyfikacja zgodnie z normą EN 60730	Klasa oprogramowania	A		
	Tryb pracy	1B (praca automatyczna)		
Bezpieczeństwo	Klasa bezpieczeństwa	II wg normy EN 60730 (prawidłowo zamontowany)		
	Stopień ochrony obudowy	IP40 wg normy EN 60529 (prawidłowo zamontowany)		
	Stopień zanieczyszczania środowiska	2 wg normy EN 60730		
Kompatybilność środowiskowa	Deklaracja środowiskowa produktu zawiera dane dotyczące kompatybilnej środowiskowo konstrukcji, dane produktu oraz dane dotyczące oceny w/w kompatybilności (zgodność RoHS, skład, opakowanie, korzyści dla środowiska i utylizacja)	ISO 14001 (środowisko) ISO 9001 (jakość) SN 36350 (produkty kompatybilne środowiskowo) RL 2002/95/EG (RoHS)		
Wymiary	Patrz punkt „Wymiary”			
Waga	Waga (netto)	0,85 kg		
Kolor obudowy	Obudowa	Jasnoszara RAL 7035		
	Podstawa	Niebieska RAL 5014		
Dopuszczalne warunki środowiskowe		Praca EN 60721-3-3	Transport EN 60721-3-2	Przechowywanie EN 60721-3-1
	Warunki klimatyczne	klasa 3K5	klasa 2K3	klasa 1K3
	Temperatura	0...50°C	-25...70°C	-20...65°C
	Wilgotność	<95% wilgotności względnej (bez kondensacji)	<95% wilgotności względnej	<95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
	Warunki mechaniczne	klasa 3M2	klasa 2M2	klasa 1M2
	Wysokość	Maks. 3000 m n.p.m.		

Strona niskonapięciowa



Strona napięcia sieciowego



- A6 Zadajnik pomieszczeniowy
- B1 Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego 1/ wspólnego zasilania *
- B12 Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego 1/ obiegu grzewczego 2*
- B3 Czujnik temperatury zasilania c.w.u./ obiegu grzewczego 2*
- B31 Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
- B32 Czujnik temperatury zasobnika c.w.u./ czujnik temperatury powrotu *
- B7 Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej **
- B71 Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej / po stronie wtórnej *
- B72 Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej / po stronie wtórnej / kolektora słonecznego
- B9 Czujnik temperatury zewnętrznej
- H5 Licznik ciepła, detektor przepływu, styk alarmowy, itd...
- Kx K6, K7 = wyjścia wielofunkcyjne dla funkcji uzupełniania zładu / zanurzeniowego podgrzewacza elektrycznego / pompy kolektora / pompy cyrkulacyjnej / alarmu zasilania*
- N1 Regulator RVD260
- P1 Pompa o regulowanej prędkości pracy (wyjście PWM)
- M1 Pompa obiegu grzewczego
- M2 Pompa obiegu grzewczego
- M3 Obieg pośredni c.w.u. / ładowanie zasobnika / pompa cyrkulacyjna
- M4 Pompa ładowania zasobnika
- U1 Czujnik ciśnienia obiegu wtórnego / zewnętrzny sygnał zapotrzebowania na ciepło
- U2 Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego
- Y1 Siłownik zaworu przelotowego na powrocie obiegu pierwotnego
- Y5 Siłownik*
- Y7 Siłownik*
- * W zależności od typu instalacji
- ** W celu wyeliminowania przepływu pęzającego

